

مواصفات مكيفات / مطار الملك الحسين الدولي (سكن الموظفين):

- ان يكون ملف التبريد الداخلي والخارجي مصنوع من النحاس.
- الكت الواصل بين الوحدة الداخلية والخارجية مصنوع من النحاس.
- ان تكون نوعية المكيفات لها وكالة في عمان.
- قدرة المكيف ١.٥ طن تبريد لا تقل عن 18000 BTU.
- قدرة المكيف ٢ طن تبريد لا تقل عن 24000 BTU .
- ان لا تقل نسبة توفير الطاقة عن 50%.
- تعهد الشركة على الكفالة بعد التركيب.
- شامل التوريد والتركيب والتشغيل.